

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека**
Филиал Федерального Бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе»
Аккредитованный Испытательный Центр
187500, Ленинградская область, г. Тихвин, Больничный проезд, 9
Телефон (81367) 77-117, факс (81367) 70-582

«УТВЕРЖДАЮ»

Аттестат Федеральной службы
по аккредитации (Росаккредитация)
№ 0000641 от 21 мая 2012 года
Зарегистрирован в Едином реестре
№ РОСС RU.0001.510705 от 21.05.2012 г.
Действителен до 21 мая 2017 года.

Главный врач
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области в Тихвинском районе»
Руководитель ИЛЦ
Саркисян Ф.Ш.
« 30 » 2012 г.

ПРОТОКОЛ
лабораторных исследований (испытаний)
№ 8565 от 30.10. 2012г.

1. Наименование предприятия организации (заявитель): ТО У Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе
2. Юридический адрес: 187550, Ленинградская область, г. Тихвин, Больничный проезд, д. 3.
3. Место отбора пробы: 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Школьная, д. 9а, МОУ «Шугозерская СОШ»
4. Наименование образца (пробы): вода питьевая центрального водоснабжения
5. Время дата отбора: 12 час 00 мин «29» октября 2012 г.
6. Ф.И.О., должность: пом. сан врача филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в Тихвинском р-не» Козлова Е.А.
7. Ф.И.О., должность, представителей, присутствовавших при отборе проб:
8. Условия доставки: автотранспорт
9. Доставлен в ИЛЦ: 14 час 00 мин. «29» октября 2012 г.
10. Начало проведения исследования 29.10.2012 г. окончание 30.10.2012 г.
11. Дополнительные сведения: План 2012 г. ТО У Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе
12. Условия проведения исследований: температура 20 °С.; влажность 60 %
13. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03
14. НД регламентирующий объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74), ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно – питьевого и культурно – бытового водопользования»

Количественный химический анализ:

Дата окончания исследований: 30.10.2012

Код образца: 8565 - 1-2/3 -2012 -П

Регистрационный № 8565 в журнале: № 405 протокола испытаний

№№ пп	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследования Погрешность ГОСТ 27384-02	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования.
1	2	3	4	5	6
1.	Запах	баллы	1,6 металл	Не более 2,0	ГОСТ 3351-74
2.	Мутность	мг/дм³	12,4 ± 1,74	Не более 1,5	ГОСТ 3351-74 (метод 5)
3.	Окисляемость	мг/дм³ O₂	1,19 ± 0,43	Не более 5,0	ПНДФ 14:2:4.154-99
4.	Железо	мг/дм³	2,69 ± 0,47	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (1 метод)

Исполнитель: Ганчук А.А. Кузьмина Н.Г.

Выводы: Доставленная проба воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03 в

объеме проведенных испытаний по мутности, содержанию железа
Зав. санитарно-гигиенической лабораторией: Климов И.А.